

Odcinek drogi 1867B od km 0+850 do km 2+100 nie spełnia wymagań użytkowych stawianych dla dróg klasy „L” (lokalna).

Nawierzchni drogowej brak jest aktualnie wymaganej przepisami równości, nośności oraz normatywnych spadków poprzecznych, miejscami również brak jest poboczy. W/w czynniki powodują dyskomfort w korzystaniu z drogi przez jej użytkowników oraz mieszkańców m. Grabowo i Guty Stare. Stan nawierzchni zły. Widoczne liczne spękania i ślady napraw.

Remont odcinka drogi powiatowej 1867B polega na wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumiczno asfaltowej po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Ma to na celu korektę geometrii w planie i profilu drogi. Poprawie ulegnie również odwodnienie nawierzchni. Szerokość projektowanej nawierzchni asfaltowej tak jak dotychczas, czyli 3,5 m plus normatywne poszerzenia na łukach. Zaplanowano również wykonanie zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego oraz uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego. Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych, które zaplanowano do oczyszczenia i pogłębienia.